



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 29.772
VÁLIDO

Validade: 15/02/2026

Nº. do Processo: 19980.110886/2023-35

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA ISOLANTE DE BORRACHA

Descrição: LUVA ISOLANTE DE BORRACHA NATURAL/SINTÉTICA - COR: PRETA - COMPRIMENTO: 406mm - TIPO: II - CLASSE: 3 - RESISTÊNCIA DE: 30000V - TENSÃO DE USO: 26500V - Prod. por: Imersão. Tamanhos: 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 3: 26500V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 486, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp>. III) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

Marcação do CA: No dorso.

Referências: LUVA ISOLANTE DE BORRACHA COR PRETA 26,5KV

Tamanhos: Diversos.

Cores: Preta.

Normas técnicas: ABNT NBR 10622:1989, ABNT NBR 10624:1989

Laudos:

Nº. Laudo: CE LIB/ICEPEX N 00 002 40 5 R1

Laboratório: OCP: Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: ORION S.A.

CNPJ: 61.082.863/0001-40 **CNAE:** 2219 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

Endereço: PRESIDENTE DUTRA SN KM 135 MAIS 100 M

Bairro: EUGENIO DE MELLO

CEP: 12247004

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS

UF: SP